

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI ACTIVITĂȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ÎN CET ARGY

Tabelul 1 – Indicatori de performanță ai SPAET în sistem centralizat, în ceea ce privește asigurarea continuității

Nr. crt.	Indicatori de performanță		Valoare indicator	
			Nivel minim	Nivel perioada de tranziție
0	1		2	3
1.	Nr. de întreruperi programate în următoarele capacități termice, după caz:	CET ARGY		
2.	Nr. de întreruperi neprogramate/accidentale în următoarele capacități termice, după caz:	CET ARGY		
3	Durata suplimentară, peste durata programată, a întreruperilor programate ale SPAET în următoarele capacități termice:	CET ARGY	250 ore/an	
4	Durata cumulată a întreruperilor neprogramate/accidentale în următoarele capacități termice:	CET ARGY		
5	Numărul și durata cumulată a întreruperilor neprogramate/accidentale ale SPAET în următoarele capacități termice:	CET ARGY	4 întreruperi, cu durata cumulată de 12 zile/an	
6	Durata de funcționare cu cel puțin unul dintre parametrii agentului termic în afara limitelor prevăzute în contract	CET ARGY	250 ore/an	

Tabelul 2 – Indicatori de performanță ai SPAET în sistem centralizat, în ceea ce privește măsurarea energiei termice

Nr. crt.	Indicatori de performanță			Valoare indicator	
				Nivel minim	Nivel perioada de tranziție
0	1			2	3
1.	Nr. de grupuri de măsurare pentru decontarea energiei termice, pe categorii de agent termic:				
		Agent termic	încălzire		
			apă caldă de consum		

Tabelul 3 – Indicatori de performanță garantați

	Nr.	Indicator de performanță garantat	Nivel garantat
	crt.		
1		Durata suplimentară, peste durata programată, a întreruperilor programate ale SPAET	250 ore/an și contract
2		Numărul și durata cumulată a întreruperilor neprogramate/accidentale ale SPAET	4 întreruperi, cu durata cumulată de 12 zile/an și contract
3		Durata de funcționare cu cel puțin unul dintre parametrii agentului termic în afara limitelor prevăzute în contract	250 ore/an și contract